



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 14.10.01/TSE-7599
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 27.08.2001
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 01.04.2015
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI FEDERAL ELEKTRİK YATIRIM VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ 1.Organize Sanayi Bölgesi 1 Yol No: 25 Hanlı – Arifiye
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER SAKARYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI FEDERAL ELEKTRİK YATIRIM VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HANLI BELDESİ 1.YOL NO:25
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ADAPAZARI SAKARYA/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI FEDERAL
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 86 EN 60269-1 / Sigortalar - Alçak gerilim tesisatlarında kullanılan -
RELATED TURKISH STANDARD Bölüm 1:
Genel kurallar / 22.04.2004 – TS 86 EN 60269-1/A1 / Sigortalar - Alçak gerilim tesisatlarında kullanılan -
Bölüm 1: Genel kurallar / 30.11.2008

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

500 V, 120 kA, gG TİPİ
- NHC 00 BOY 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A
- NH 00 BOY 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
- NH 0 BOY 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
- NH 1 BOY 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A
- NH 2 BOY 125 A, 160 A, 200 A, 250 A, 315 A, 400 A
- NH 3 BOY 315 A, 400 A, 500 A, 630 A
NH BİÇAKLI SİGORTA DEĞİŞTİRME ELEMANLARI (BUŞONLARI)
- NH 00 BOY, 160 A
- NH 0 BOY, 160 A
- NH 1 BOY, 250 A



27/08/2014

FAHRETTİN DURAN
SAKARYA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yeminin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

SAKARYA* SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yurdu Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Tel: 2642912675*
Faks: 2642912678 * web: * e-mail:

Bu belge hiç bir surede tahrif edilemez, kısmen veya ökonomisini zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazını ve silini yapılamaz.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or **Т С Е**

BELGE KAPSAMI (14.10.01/TSE-7599nolu belge devamı) FEDERAL ELEKTRİK YATIRIM VE TİCARET A.Ş.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 86 EN 60269-1 / Sigortalar - Alçak gerilim tesisatlarında kullanılan - Bölüm 1:

- NH 2 BOY, 400 A
 - NH 3 BOY, 630 A
- NH BİÇAKLI SİGORTA TAŞIYICILARI (ALTLIKLARI)**



25/08.2014

FAHRETTİN DURAN

SAKARYA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yanının Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

SAKARYA* SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekariya Göz Yaman Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Tel: 2642912675*
Faks: 2642912678 * web: * e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazını ve silinti yapılamaz.